



RELACIÓN DE ENSAYOS

RELACIÓN DE ENSAYOS DE EDIFICACIÓN 4 VPO UNIFAMILIARES ADOSADAS EN OLIVENZA (Badajoz)

- Series de probetas de hormigón fresco incluyendo: toma de muestras, realización de hasta cinco probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., determinación de la consistencia mediante cono de Abrams, curado, refrentado y rotura a compresión a dos edades (7 y 28 días) con expresión de los resultados, según EHE.

Nº ensayos = los obligatorios según EHE-08.

- Ensayos completos a diámetro de acero corrugado según EHE-08.

Nº ensayos = los obligatorios según EHE-08.

- 2 ensayos a arena de amasado de mortero para determinar: granulometría, contenido de finos, materia orgánica, sulfatos, terrones de arcilla y compuestos de azufre.
- 2 tomas de muestras de mortero fresco con la confección de probetas prismáticas 4 x 4 x 16 cm. para determinación de la resistencia a compresión.
- 1 ensayo a baldosa cerámica de azulejo usada en solución de alicatados determinando su adherencia y su resistencia al rayado superficial.
- 1 pruebas de estanqueidad al agua en carpintería metálica.
- 1 ensayo de estanqueidad en fachada.
- Pruebas de servicio a instalaciones de fontanería en 2 viviendas.
- Pruebas de estanqueidad a la instalación de saneamiento (incluyendo red enterrada) en 2 viviendas.
- Prueba de estanqueidad de la instalación de la instalación de energía solar en circuitos primario y secundario a presión de servicio en toda la red de 2 viviendas.
- Pruebas de servicio a instalaciones de electricidad en 2 viviendas.

URVIPEXSA, septiembre de 2017